



			Pspeć(kW)	Pukup(kW)
<b>c/ turistički sadržaji u zoni T1:</b>				
- hotel do 400 ležaja	h1	1 hotel	220,80	220,80
- wellness centar do cca 3.600 m2 neto	w1	1 wellness	69,00	69,00
- poliklinika do cca 1.000 m2 neto	p1	1 poliklin.	34,50	34,50
- jedriličarski klub do cca 1.000 m2 neto	j1	1 jedrilič.k.	22,08	22,08
- luka nautičkog turizma do 140 vezova ( hangar + parkiralište do cca 3.000 m2 )	nt1 nt-park 1	1 hangar 1 parkir	34,50 34,50	34,50 34,50

**Ukupno turistički sadržaji T1** **415 kW**

**Predviđena DPU-om nova trafostanica u sklopu hotela (1x630kVA)**

**Ukupna snaga zahvata** **2.491,36 kW**

			1
			1
		1	
		1	
		1	
		1	

1 fazno broj	3 fazno broj	3 fazno broj
direktno	direktno	indirektno
263	72	3

Zagreb 25.09.2012.g.

**DPU-om predviđeni kapaciteti trafostanica pokrivaju izračunate potrebe za el. Energijom u uvali Žurkovo.**